

VKF Brandschutzanwendung Nr. 4236

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	Geberit Vertriebs AG Neue Jonastrasse 59 8640 Rapperswil Schweiz	
Hersteller	Geberit Int. AG 8645 Jona Schweiz	
Produkt	GEBERIT ISOL	
Beschrieb	Rohrisolation (12mm) aus Polyurethan-Schaum (10mm), Akustikfolie aus EVA (1,5mm), RD=576kg/m3	
Anwendung		
Unterlagen	Prüfbericht: Sicherheitsinstitut Basel '905205-10-0858-01 bis 03' (14.12.2010)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.2 Polyurethanschaum
	Brandkennziffer:	5.3 PVC-Folie
Gültigkeitsdauer	31.12.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	25.05.2011	
Ersetzt Anerkennung vom	27.04.2005	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

