

VKF Brandschutzanwendung Nr. 9886

Gruppe 204	Innenwände, nichttragend
Gesuchsteller	Geberit Vertriebs AG Neue Jonastrasse 59 8640 Rapperswil Schweiz
Hersteller	Geberit Int. AG 8645 Jona Schweiz
Produkt	GEBERIT GIS
Beschrieb	Wandsystem für Installationen aus Metallständer, Stopfwole FLUMROC FLB 700 (60kg/m ³) oder FLUMROC FEINGRANULAT (110kg/m ³), Dämmplatte FLUMROC (50mm, 56 kg/m ³), allseitige Abdeckung aus GKB oder AQUAPANEEL PLUS (18mm), D=150-700mm, Hmax=3600mm
Anwendung	
Unterlagen	Prüfbericht: HFM, München '96 4 258' (25.11.1996); Prüfbericht: HFM, München '96 4 259' (25.11.1996); Prüfbericht: HFM, München '96 4 260' (25.11.1996); Prüfbericht: MPA NRW, Erwitte '210002730-1' (05.05.2003); Gutachten: MPA NRW, Erwitte '210 002 846' (09.05.2003); Gutachten: MPA NRW, Erwitte '210002846-2' (14.11.2003)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse: F 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2012
Aussteldatum	17.02.2011
Ersetzt Anerkennung vom	04.04.2008
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U. 37

Binz

J. Rapp

Rappo

