

## Attestation d'utilisation AEAI n° 4236

Groupe 142	Isolations de tuyaux	
Requérant	Geberit Vertriebs AG Neue Jonastrasse 59 8640 Rapperswil Schweiz	
Fabricant	Geberit Int. AG 8645 Jona Schweiz	
Produit	GEBERIT ISOL	
Description	Isolation de tuyaux (12mm) en mousse polyuréthane (10mm), feuille acoustique en EVA (1,5mm), PS=576kg/m3	
Utilisation		
Documentation	Prüfbericht: Sicherheitsinstitut Basel '905205-10-0858-01 bis 03' (14.12.2010)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.2
	Indice d'Incendie:	mousse polyuréthane 5.3 feuille en PVC
Durée de validité	31.12.2016	
Date d'édition	25.05.2011	
Remplace l'attestation du	27.04.2005	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

*U. 3*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

