


Attestation d'utilisation AEAI n° 9886

Groupe 204	Parois intérieures, non portantes
Requérant	Geberit Vertriebs AG Neue Jonastrasse 59 8640 Rapperswil Schweiz
Fabricant	Geberit Int. AG 8645 Jona Schweiz
Produit	GEBERIT GIS
Description	Système de paroi pour installations: montants métalliques, laine à bourrer FLUMROC FLB 700 (60kg/m ³) ou FLUMROC FEINGRANULAT (110kg/m ³), plaque isolante FLUMROC (50mm, 56kg/m ³), revêtement en GKB ou AQUAPANEEL PLUS (18mm) sur tous les côtés, E=150-700mm, Hmax=3600mm
Utilisation	
Documentation	Prüfbericht: HFM, München '96 4 258' (25.11.1996); Prüfbericht: HFM, München '96 4 259' (25.11.1996); Prüfbericht: HFM, München '96 4 260' (25.11.1996); Prüfbericht: MPA NRW, Erwitte '210002730-1' (05.05.2003); Gutachten: MPA NRW, Erwitte '210 002 846' (09.05.2003); Gutachten: MPA NRW, Erwitte '210002846-2' (14.11.2003)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 90
Durée de validité	31.12.2012
Date d'édition	17.02.2011
Remplace l'attestation du	04.04.2008

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Binz



Rappo

