

W3 f, édition 2000

Tableau UR pour la détermination de la dimension des tubes Geberit Mepla

Tableau 2h: PE-X/AL/PE-HD resp. PE-MD/AL/PE-HD										
Total des unités de raccordement UR	3	4	5	6	10	20	55	180	540	1300
Valeur unitaire maximale UR			4	4	5	8				
$d_a \times s$ (mm)	16x2,25 / 16x2,0			18x2	20x2,5	26x3	32x3	40x3,5	50x4	63x4,5
$d_i$ (mm)	11,5 / 12,0			14	15	20	26	33	42	54
Longueur de tube recommandée (m)	9	5	4							
Robinetterie	1/2"			1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"