

W3 d, Ausgabe 2000

BW-Tabelle für die Rohrweitenbestimmung von Geberit Mepla

Tabelle 2h: PE-X/AL/PE-HD bzw. PE-MD/AL/PE-HD										
Total Belastungswerte BW	3	4	5	6	10	20	55	180	540	1300
Grösster Einzelwert BW			4	4	5	8				
d _a x s (mm)	16x2,25 / 16x2,0			18x2	20x2,5	26x3	32x3	40x3,5	50x4	63x4,5
d _i (mm)	11,5 / 12,0			14	15	20	26	33	42	54
Empfohlene Rohrlänge (m)	9	5	4							
Armatur	½"			½"	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"